

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Железнодорожная, 14, тел. 72-25-46, gpn_tmb@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ТОНД и ПР по г. Мичуринску, Мичуринскому, Никифоровскому и
Петровскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Мичуринск, ул. Гоголевская, д. 145, тел. 5-17-32, gpn_tmb_g45@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 1/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №7 «Солнышко» Агауровой Наталье Юрьевне

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

во исполнение: распоряжения заместителя главного государственного инспектора
г. Мичуринска, Мичуринского, Никифоровского и Петровского районов по
пожарному надзору № 1 от 09 января 2019 года ст. 6 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 час. 00 мин.
23 января 2019 г. до 16 час. 00 мин. 11 февраля 2019 г. проведена проверка:

инспектором территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Мичуринску, Мичуринскому, Никифоровскому и Петровскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тамбовской области лейтенантом внутренней службы Новичковым Андреем Юрьевичем МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» по адресу: 393772, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Кооперативная, д. 75-а

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

совместно с: заведующей МБДОУ «Детский сад №7 «Солнышко» Агауровой
Натальей Юрьевной, заведующей хозяйством Суздальцевой Марией
Станиславовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения.	пункт 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (далее- ППР – 2012)	01.06.2019	
2	Предоставить декларацию пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	01.06.2019	
3	Обеспечить дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	часть 7, статьи 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)	01.06.2019	
4	Здание и территорию оборудовать пожарными щитами	пункт 481 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (далее- ППР – 2012)	01.06.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ТОНД и ПР по г. Мичуринску, Мичуринскому,
Никифоровскому и Петровскому районам УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Тамбовской области
лейтенант внутренней службы
Новичков Андрей Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» сентября 2019 г.



Предписание на 3 листах для исполнения получил (а):

Заведующий МБДОУ «Детский сад №7 «Солнышко»
Агаурова Наталья Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы)

«11» 02 2019 г.



(подпись)